



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому и Грачевскому районам),
Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № / 122/ 1 / 62 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей №7 "Колосок" с. Благодатное в лице законного
представителя юридического лица Перепелюковой Ольги Викторовны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю
(по Петровскому и Грачевскому районам) подполковника внутренней службы Островерхова Сергея
Владимировича №122 от 25.10.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 01.11.2017 года по 28.11.2017 года проведена плановая
проверка государственным инспектором Петровского и Грачевского района по пожарному надзору
старшим лейтенантом внутренней службы Козырь Дмитрием Александровичем, зданий, помещений
и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей №7 "Колосок" с. Благодатное, расположенного по
адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, ул. Советская, 5 а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с Заведующий МКДОУ д/с № 7 «Колосок» с. Благодатное Перепелюковой Ольгой
Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Установить в помещении прачечной двери обеспечивающие ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в помещении прачечной. В прачечной двери не должны способствовать скрытому распространению горения.	ч. 4 ст.4 Ф3 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2; п.7.8 СН и П 21-01-97.	21.05.2018г.	

2	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания детского сада.	п.6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009г.; п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	21.05.2018г.	
---	---	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Петровского и Грачевского района по пожарному надзору
Козырь Дмитрий Александрович



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МКДОУ д/с № 7 «Колосок» с. Благодатное
Перепелюкова Ольга Викторовна
28.11.2017 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)