



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Благодатное
(место составления акта)

« 20 » декабря 2018 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 234

По адресу/адресам: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Благодатное, ул.
Советская, 5 а.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы
Острроверхова Сергея Владимировича № 234 от 05.12.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении
проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

территорий зданий и помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей №7 "Колосок" с. Благодатное

(наименование объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является, полное и
(в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"10" декабря 2018г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

"20" декабря 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

(заполняется в случае проведения проверок объекта защиты филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 150 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по
Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Перепелюкова О.В.

05.12.2018г. в 11час.35мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
отсутствует

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Козырь Дмитрий Александрович, государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №7 "Колосок" с. Благодатное Перепелюкова Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	В помещениях расположенных в зданиях детского сада установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное; Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна
2	В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное; Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна
3	Прибор приемно-контрольный может не обеспечить в случае возникновения пожара надлежащее выполнение своей функции (работы), в виду истечения среднего срока службы. Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 9.2.5 НПБ 75-98; Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное; Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна
4	На объекте не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, в процессе которой проводят осмотр места	МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное;

	<p>установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей (на момент проведения проверки, отметки в журнале учета огнетушителей отсутствуют). Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>	<p>Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна</p>
5	<p>Не проводится проверка, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>	<p>МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное; Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна</p>
6	<p>Заведующий МКДОУ д/с № 7 «Колосок» с.Благодатное Перепелюкова О.В. не прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре, не реже 1 раза в 3 года, (на момент проведения проверки удостоверение Перепелюковой О.В. было просрочено, удостоверение о повторном обучении отсутствует). Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункты 31, 32 приказа МЧС России от 12.12.2007 года №</p>	<p>МКДОУ д/с №7 «Колосок» с. Благодатное; Заведующий Перепелюкова Ольга Викторовна</p>

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлен отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля: не выявлено
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Государственный инспектор
Петровского городского округа
и Грачевского района
Ставропольского края
по пожарному надзору
№ 071

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутству (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Петровского городского округа
и Грачевского района по пожарному надзору
Козырь Дмитрий Александрович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Законн представитель муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №7 "Колосок" с. Благодатное - заведующ Перепелюкова Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » декабря 20 18 года

(подпись)

Перепелкова О.В.

(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)