

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края  
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 24 » мая 20 22 г. № 26-012-2022/0025рс

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению развития детей № 7 «Колосок» с. Благодатное,  
ИНН 2617011172, 356503, Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, ул.**

**Советская, д.5 к а.**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0025рс от «05» мая 2022 года в период:

с: « 16 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 16 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

с: « 20 » мая 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 20 » мая 20 22 г. 11 час. 00 мин.

с: « 24 » мая 20 22 г. 14 час. 00 мин.

по: « 24 » мая 20 22 г. 15 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Барнаш Петром Владимировичем, лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №7 «Колосок» с. Благодатное – Перепелюкова Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2007 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.12.2022 г.	
2	В здании детского сада не обеспечено наличие системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта (На момент проверки прибор передачи сигнала отсутствует).	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.12.2022 г.	
3	Не обеспечено определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пищеблока, электрощитовой) производственного и складского назначения, с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03 и обозначения их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.12.2022 г.	
4	В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации	Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008	05.12.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	(коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания.	года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНиП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»		
5	Замки на дверях эвакуационных выходов в помещении детского сада, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	05.12.2022 г.	
6	Огнетушители в здании детского сада, расположены на высоте более 1,5 метра.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	05.12.2022 г.	
7	Помещения пищеблока в здании детского сада, не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 от основной части здания детского сада.	Статья 5, часть 1 статьи 6, части 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.12.2022 г.	
8	В здании детского сада не организовано проведение обследования целостности конструкций наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для безопасной эвакуации людей из помещений 2-го этажа здания, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	05.12.2022 г.	
9	Отсутствует проверка гидранта на водоотдачу организацией, имеющей лицензию не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.	ч. 15 ст. 12 Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ, п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.12.2022 г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №7 «Колосок» с. Благодатное

Перепелюкова Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица  
(представителя))



(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Петровскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Барнаш Петр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.